

**Beschläge für Schiebetüren und Falttüren  
gemäß EN 1527 : 1998**



Nr. 12-003116-PR01  
(G03-03-de-01)

**Auftraggeber** HERMAT  
Metallwaren GmbH  
Frohnbergstr. 23  
92256 Hahnbach  
Deutschland

**Produkt** Schiebetürbeschlag

**Bezeichnung** Schiebetürbeschlagsystem "San Remo Serie 9170

**Leistungsrelevante Produktdetails**

Art.-Nr. für Glastüren:	Artnr.: 9172;
Laufschiene:	Aluminiumschiene (9170.AL),
Laufwagen für Glastüren:	Artnr.: 9170/Laufwagen,
Wandbefestigung:	10 Schrauben im Abstand von ca. 200 mm,
max. Tragkraft:	80 kg,

**Einbau und Montage** Gemäß der Einbau- und Montageanleitung des Beschlagherstellers.

**Besonderheiten** mit Enddämpfung / Selbsteinzug

**Grundlagen**  
EN 1527 : 1998

Prüfnormen:  
EN 1527 : 1998

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

**Darstellung**



**Verwendungshinweise**  
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Beschlägen gemäß EN 1527 : 1998.

**Gültigkeit**

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

**Veröffentlichungshinweise**

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit Prüfdocumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 27 Seiten.

**Ergebnis**



Klassifizierung gemäß EN 1527 : 1998

Nutzungskategorie	Dauer der Funktionsfähigkeit	Türmasse	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz	Türart	Anfangsreibung
-/-	6	2	0	-/-	4	-/-	1	3

**ift Rosenheim**  
25. Januar 2013

Andreas Matschi, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteile

Alexander Sauer, Dipl.-Ing. (FH)  
Produktioningenieur  
Bauteile



ift Rosenheim GmbH  
Geschäftsführer:  
Dr. Jochen Peichl  
Prof. Ulrich Sieberath  
Dr. Martin H. Spitzner

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 3822  
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18  
 DAkkS  
DAP-ZE-2288.00  
DGA-IS-4285-00



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-11349-01-00  
D-ZM-11349-01-00